

Objednatel : **SV Na Slatince 3278/5**
Na Slatince 3278/5, 106 00 Praha 10 - Záběhllice
IČ: 28549503
SVJ domu Na Slatince 3279/3
Na Slatince 3279/3, 106 00 Praha 10 – Záběhllice
IČ: 28886291
SVJ domu Na Slatince 3284/1
Na Slatince 3284/1, 106 00 Praha 10 – Záběhllice
IČ: 29002958

Vyřizuje : **pí. Diana Stuchlíková**
Tel.: 606 642 054
E-mail: slatinkaa@seznam.cz

Objekt : **Bytový dům Na Slatince 3278/5, 3279/3, 3284/1**
Na Slatince 3278/5, 3279/3, 3284/1,
106 00 Praha 10 - Záběhllice

Zpracoval : p. Tomáš Praveček
Datum : 31.08.2023

Datum kontroly : 28.08.2023
Datum příští kontroly : 28.08.2024

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení	:	Požární uzávěry - větrací mřížky
Výrobce	:	BATR spol. s.r.o., Poděbradova 909/41, 702 00 Moravská
Požární odolnost	:	EW 60-90 DP1 (dle soupisu v příloze)

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení bylo kontrolováno v souladu s požadavky § 7 vyhlášky MV 246/2001 Sb. a ve znění pozdější platných předpisů.

Revize a kontrola provozuschopnosti se vztahuje výhradně na uvedené požárně bezpečnostní zařízení. Soupis kontrolovaného protipožárního zařízení je nedílnou součástí tohoto protokolu. Při dodatečném zásahu do kontrolovaného požárně bezpečnostního zařízení zaniká platnost kontroly provozuschopnosti tohoto zařízení.

Zařízení je plně funkční a provozuschopné

Přílohy :

1 – Soupis kontrolovaných požárních uzávěrů (větracích mřížek)

Kontrolu provedl: p. Tomáš Praveček, Z – OZO – 31 / 2012



MARPEK.CZ
servis s.r.o.
K Vechtru 74, 267 16 Kozolupy
IČ: 022 23 341

Objednatel:

Př.č.1 - Soupis kontrolovaných požárních uzávěrů - větracích mřížek
Bytový dům Na Slatince 3278/5, 3279/3, 3284/1, Praha 10

Poř.č.	Typ	Výrobní číslo	Umístění	Požární odolnost	Výsledek kontroly	Závady / poznámka
1	BaTR	bez výr.číslo	Obj.A 1PP parkovací stání č.47	EW 90 D1+	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad / 5x mřížka
2	BaTR	bez výr.číslo	Obj.A 2PP parkovací stání č.18	EW 90 D1+	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad / 5x mřížka
3	BaTR	bez výr.číslo	Obj.B 1PP parkovací stání č.66	EW 90 D1+	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad / 5x mřížka
4	BaTR	bez výr.číslo	Obj.B 2PP parkovací stání č.18	EW 90 D1+	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad / 5x mřížka
5	BaTR	bez výr.číslo	Obj.C 2PP parkovací stání č.72	EW 60 D1+	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
6	BaTR	bez výr.číslo	Obj.C 2PP parkovací stání č.73	EW 60 D1+	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad