

Objednatel : **SV Na Slatince 3278/5**
Na Slatince 3278/5, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 28549503
SVJ domu Na Slatince 3279/3
Na Slatince 3279/3, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČ: 28886291
SVJ domu Na Slatince 3284/1
Na Slatince 3284/1, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČ: 29002958

Vyřizuje : **Vaše domy, s.r.o.**
Ing. Pavel Macháček
Tel.: +420 736 532 267
E-mail: pmachacek@vasedomy.cz

Objekt : **Bytový dům Na Slatince 3278/5, 3279/3, 3284/1**
Na Slatince 3278/5, 3279/3, 3284/1,
106 00 Praha 10 - Záběhlice

Zpracoval : p. Tomáš Praveček
Datum : 31.08.2025

Datum kontroly : 21.08.2025
Datum příští kontroly : 21.08.2026

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení	:	Požární uzávěry (dveře + dvířka s požární odolností)
Výrobce	:	ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Výrobce	:	DELTA Manufacturer of security doors Magazynowa 21, 40-421 Katowice, Polsko
Výrobce	:	Schrack Technik spol. s r.o. Dolnoměcholupská 1339/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Výrobce	:	Porta KMI Poland Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko
Výrobce	:	IEC fire door, s.r.o. Horní 1110/54, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Požární odolnost	:	(dle soupisu v příloze)

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení bylo kontrolováno v souladu s požadavky § 7 vyhlášky MV 246/2001 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.

Revize a kontrola provozuschopnosti se vztahuje výhradně na uvedené požárně bezpečnostní zařízení. Soupis kontrolovaného protipožárního zařízení je nedílnou součástí tohoto protokolu. Při dodatečném zásahu do kontrolovaného požárně bezpečnostního zařízení zaniká platnost kontroly provozuschopnosti tohoto zařízení.

Po odstranění závad je zařízení funkční a provozuschopné
– uvedené závady je nutné odstranit v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 31.10.2025)

Přílohy :

1 – Soupis kontrolovaných požárních dveří a dvířek

Kontrolu provedl: p. Tomáš Praveček, Z – OZO – 31 / 2012



Objednatel:

Poř.č.	Výrobce	Výrobní číslo	Jedno křídlo	Dvou křídlo	Umístění (číslo místnosti)		Typ požární odolnost	Výsledek kontroly	Zjištěné závady/ poznámka
1	Schrack	1566	X		10NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
2	Schrack	1490	X		10NP	el. rozvaděč RE10 / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
3	Schrack	bez výr. čísla		X	9NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
4	Schrack	1489		X	9NP	el. rozvaděč RE9 / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
5	Schrack	bez výr. čísla		X	8NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
6	Schrack	1488		X	8NP	el. rozvaděč RE8 / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
7	Schrack	bez výr. čísla		X	7NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení nefunkční	Chybí spodní zámek u neaktivního křídla dvířek
8	Schrack	1487		X	7NP	el. rozvaděč RE7 / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
9	Schrack	bez výr. čísla		X	6NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
10	Schrack	1486		X	6NP	el. rozvaděč RE6 / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
11	Schrack	bez výr. čísla		X	5NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
12	Schrack	1485		X	5NP	el. rozvaděč RE5 / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
13	Schrack	bez výr. čísla		X	4NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
14	Schrack	1484		X	4NP	el. rozvaděč RE4 / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
15	Schrack	bez výr. čísla		X	3NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
16	Schrack	1483		X	3NP	el. rozvaděč RE3 / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení nefunkční	Poškozená požární zpěňující páska 2bm
17	Schrack	bez výr. čísla		X	2NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
18	Schrack	1482		X	2NP	el. rozvaděč RE2 / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Nefunkční spodní zámek u aktivního křídla dvířek
19	Schrack	bez výr. čísla		X	1NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
20	Schrack	1481		X	1NP	el. rozvaděč RE1 / CHÚC	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
21	DELTA	628	X		1NP	Chodba u kočárkárny / CHÚC	EI/EW 30 DP3 C	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
22	HASIL	08118320	X		1NP	Místnost odpadu / venkovní prostor	EI 30 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
23	SCHERLOCK	05635	X		1NP	Chodba / kočárkárna	EI 45 DP3 C	Zařízení nefunkční	Odmontovaný dveřní zavírač
24	HASIL	08118324	X		1PP	Garáže / chodba	EI 30 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
25	HASIL	08118322	X		1PP	Rozvodna / garáže	EW 30 DP1	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
26	Schrack	1492	X		1PP	Rozvodna / el.rozvaděč	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
27	Schrack	1491	X		1PP	Rozvodna / el.rozvaděč	EI 30 DP1 S	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
28	HASIL	08118323	X		2PP	Garáže / chodba	EI 30 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
29	HASIL	08118321	X		2PP	Rozvodna / garáže	EW 30 DP1	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
30	Schrack	1493	X		2PP	Rozvodna / el.rozvaděč	EI 30 DP1 S	Zařízení nefunkční	Poškozená požární zpěňující páska 0,5bm

Poř.č.	Výrobce	Výrobní číslo	Jedno křídlo	Dvou křídlo	Umístění (číslo místnosti)		Typ požární odolnost	Výsledek kontroly	Zjištěné závady/ poznámka
1	Schrack	bez výr. čísla		X	12NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
2	Schrack	667		X	12NP	el. rozvaděč RE-B12 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO, povolený požární obklad dveří
3	Schrack	bez výr. čísla		X	11NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
4	Schrack	669		X	11NP	el. rozvaděč RE-B11 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO, poškozený požární obklad dveří
5	Schrack	bez výr. čísla		X	10NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
6	Schrack	668		X	10NP	el. rozvaděč RE-B10 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
7	Schrack	bez výr. čísla		X	9NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
8	Schrack	655		X	9NP	el. rozvaděč RE-B9 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
9	Schrack	bez výr. čísla		X	8NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
10	Schrack	654		X	8NP	el. rozvaděč RE-B8 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
11	Schrack	bez výr. čísla		X	7NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
12	Schrack	653		X	7NP	el. rozvaděč RE-B7 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO, povolený požární obklad dveří
13	Schrack	bez výr. čísla		X	6NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
14	Schrack	652		X	6NP	el. rozvaděč RE-B6 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
15	Schrack	bez výr. čísla		X	5NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
16	Schrack	571		X	5NP	el. rozvaděč RE-B5 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
17	Schrack	bez výr. čísla		X	4NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
18	Schrack	570		X	4NP	el. rozvaděč RE-B4 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
19	Schrack	bez výr. čísla		X	3NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
20	Schrack	569		X	3NP	el. rozvaděč RE-B3 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
21	Schrack	bez výr. čísla		X	2NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
22	Schrack	568		X	2NP	el. rozvaděč RE-B2 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
23	Schrack	bez výr. čísla		X	1NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
24	Schrack	566		X	1NP	el. rozvaděč RE-B1 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO, poškozený požární obklad dveří
25	Porta Drzvi	10248	X		1NP	Chodba u kočárkárny / CHÚC	EI 30 DP1 SC	Zařízení nefunkční	Nesplňují celistvost E (chybí vložka zámku)
26	HASIL	08038433	X		1NP	Místnost odpadu / CHÚC	EI 30 DP1 SC	Zařízení nefunkční	Nesplňují celistvost E (chybí vložka zámku)
27	HASIL	08038428		X	1PP	Strojovna VZT + EPS / CHÚC	EI 45 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
28	HASIL	08038419	X		1PP	Garáže vyšší část / CHÚC	EI 45 DP1 SC	Zařízení nefunkční	Chybí 1bm požární pásy
29	HASIL	08038418	X		1PP	Garáže nižší část / CHÚC	EI 45 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
30	HASIL	08038429		X	1PP	Diesel / garáže	EW 30 DP1	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
31	HASIL	08038431		X	1PP	HUV / garáže	EW 30 DP1	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
32	HASIL	08038432	X		1PP	Strojovna VZT / garáže (u stání B78)	EI 30 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
33	HASIL	08038427	X		1PP	Garáže / sklepy u diesel agregátu	EW 30 DP1	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
34	HASIL	08038430		X	1PP	Garáže / diesel agregát	EW 30 DP1	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
35	HASIL	08038421		X	2PP	Strojovna VZT / CHÚC	EI 45 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad

Poř.č.	Výrobce	Výrobní číslo	Jedno křídlo	Dvou křídlo	Umístění (číslo místnosti)		Typ požární odolnost	Výsledek kontroly	Zjištěné závady/ poznámka
36	HASIL	08038426	X		2PP	Garáže vyšší část / CHÚC	EI 45 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
37	HASIL	08038425	X		2PP	Garáže nižší část / CHÚC	EI 45 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
38	HASIL	08038423		X	2PP	Garáže / výměník (místnost před)	EW 30 DP1	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
39	HASIL	11110325	X		2PP	Sklepy / chodba u výměníku	EW 30 DP1	Zařízení nefunkční	Chybí 3bm požární pásy
40	HASIL	11110323	X		2PP	Výměník / chodba u výměníku	EW 30 DP1	X	Nepřístupné
41	HASIL	08038424	X		2PP	Garáže / strojovna VZT	EI 30 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad

Poř.č.	Výrobce	Výrobní číslo	Jedno křídlo	Dvou křídlo	Umístění (číslo místnosti)		Typ požární odolnost	Výsledek kontroly	Zjištěné závady/ poznámka
1	Schrack	bez výr. čísla	X		8NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
2	Schrack	666	X		8NP	el. rozvaděč RE-A8 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO, povolený požární obklad dveří
3	Schrack	bez výr. čísla	X		7NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
4	Schrack	651	X		7NP	el. rozvaděč RE-A7 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
5	Schrack	bez výr. čísla	X		6NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
6	Schrack	650	X		6NP	el. rozvaděč RE-A6 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
7	Schrack	bez výr. čísla	X		5NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
8	Schrack	649	X		5NP	el. rozvaděč RE-A5 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
9	Schrack	bez výr. čísla	X		4NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
10	Schrack	490	X		4NP	el. rozvaděč RE-A4 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
11	Schrack	bez výr. čísla	X		3NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
12	Schrack	489	X		3NP	el. rozvaděč RE-A3 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
13	Schrack	bez výr. čísla	X		2NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
14	Schrack	488	X		2NP	el. rozvaděč RE-A2 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO, dvířka nedovírají u spodní hrany
15	Schrack	bez výr. čísla	X		1NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
16	Schrack	487	X		1NP	el. rozvaděč RE-A1 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO, chybí 1bm požární pásy, poškozený (uvolněný) požární obklad dveří, dvířka nedovírají u spodní hrany
17	IEC firedoor	17026	X		1NP	Místnost odpadu / CHÚC	EI 45 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
18	HASIL	08038416	X		1NP	Chodba / kočárkárna	EI 30 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
19	Schrack	229	X		1PP	el. rozvaděč RSA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
20	Schrack	228	X		1PP	el. rozvaděč REA-01 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO, nefunkční vrchní zámek, dvířka nedovírají u spodní hrany
21	HASIL	08038413	X		1PP	Garáže / CHÚC	EI 30 DP1 SC	Zařízení nefunkční	Chybí 0,5bm požární pásy
22	HASIL	0803842	X		1PP	Garáže nižší část / nouzová CHÚC	EI 30 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
23	HASIL	08038415	X		1PP	Garáže vyšší část / nouzová CHÚC	EI 30 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
24	HASIL	08038414	X		2PP	Garáže vyšší část / nouzová CHÚC	EI 30 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
25	HASIL	0803841	X		2PP	Garáže nižší část / nouzová CHÚC	EI 30 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
26	HASIL	0803844	X		2PP	Garáže / kolektor II	EW 30 DP1	Zařízení nefunkční	Poškozená požární zpěňující páska 0,5bm
27	HASIL	0803843	X		2PP	Garáže / kolektor I	EW 30 DP1	Zařízení nefunkční	Chybí 0,2bm požární pásy