

ZÁPIS O KONTROLE PŘENOSNÝCH HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

Objednatel kontroly	Vykonavatel kontroly
Název: SVJ Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1 Sídlo: Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1, 10600 Praha 10 IČ: 28549503, 28886291, 29002958 DIČ: CZ28549503, CZ28886291, CZ29002958 Objekt: Bytový dům Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1 Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1, 10600 Praha 10	Název: MARPEK.CZ servis s.r.o. Sídlo: K Vechtru 74, 267 16 Kozolupy - Vysoký Újezd IČ: 02223341 DIČ: CZ02223341

Poř.č.	Umístění PHP	Druh PHP	Výrobce PHP	Typ PHP	výrobní číslo	Rok výroby	Výměna ND	Úkony	Výsledek kontroly PHP	
									Způsobilost	Vyhovuje
1	B 2PP strojivna VZT	CO	H	S5KTe/A	45840-08	2008	-	7	ANO - ZA	X/2028
2	B 2PP strojivna VZT	CO	H	S5KTe/A	46816-08	2008	-	7	ANO - ZA	X/2028
3	B 1PP strojivna VZT	CO	H	S5KTe/A	48829-08	2008	-	7	ANO - ZA	X/2028
4	B 1PP strojivna VZT	CO	H	S5KTe/A	46693-08	2008	-	7	ANO - ZA	X/2028
5	B 1PP strojivna VZT	P	H	P6Te	35159-08	2008	-	7	ANO	X/2028
6	HUV	CO	H	S5KTe/A	46044-08	2008	-	7	ANO	X/2028
7	Diesel	P	H	P6Te	35258-08	2008	-	7	ANO	X/2028
8	Diesel	CO	H	S5KTe/A	46129-08	2008	-	7	ANO	X/2028
9	Diesel	CO	H	S5KTe/A	46086-08	2008	-	7	ANO	X/2028
10	Sklepní koje u dieslu	P	H	P6Te	35222-08	2008	-	7	ANO	X/2028
11	A 1NP	P	FLN	PG6EURO	064322-09	2009	-	7	ANO	X/2029
12	A 1PP chodba	P	H	P6Te	35038-09	2009	-	7	ANO	X/2029
13	A 1PP chodba	P	FLN	PG6EURO	063980-09	2009	-	7	ANO	X/2029
14	A 1NP Popelárna	P	FLN	PG6EURO	063392-09	2009	-	7	ANO	X/2029
15	A 1NP Kočárkárna	P	FLN	PG6EURO	35197-08	2008	-	7	ANO	X/2028
16	B 1NP Kočárkárna	P	H	P6Te	35215-08	2008	-	7	ANO	X/2028
17	B 1NP Popelárna	P	Če	P6Če	137325-11	2011	-	1,7	ANO	X/2030
18	C 1NP Vstup ke kočár.	P	FLN	PG6EURO	063879-09	2009	-	7	ANO	X/2029
19	C 1NP Kočárkárna	P	FLN	PG6EURO	064237-09	2009	-	7	ANO	X/2029
20	C 1NP Popelárna	P	FLN	PG6EURO	063945-09	2009	-	7	ANO	X/2029
21	1PP garáže	P	H	P6Te	35075-08	2008	-	7	ANO	X/2028
22	1PP garáže	P	H	P6Te	35271-08	2008	-	7	ANO	X/2028
23	1PP garáže	P	H	P6Te	35135-08	2008	-	7	ANO	X/2028
24	1PP garáže	P	FLN	PG6EURO	064529-09	2009	-	7	ANO	X/2029
25	1PP garáže	P	FLN	PG6EURO	064455-09	2009	-	7	ANO	X/2029

Druh PHP		Výrobce PHP		Výměny		Úkony		Důvod nezpůsobilosti	
V	Vodní	V	Vítkovice	TS	Typový štítek	1	Per.zkouška TL	A	Vadný
PP	Pěnový	H	Hastex+Haspr	H	Hadice	2	Poškozená nádoba	B	Bez VR a roku výr.
P	Práškový	KOV	Kovoslužba	M	Manometr	3	Vadná náplň	C	HP starší 20 let
H	Halonový	T	Tepostop	NA	Naraz.armatura	4	Vadné komponenty	HP CO2	HP starší 40 let
CO2	Sněhový	A	Albeco	TP	Tlaková patrona	5	Plnění po použití	TZ	Bez TZ
		N	Neuripin	PV	Pojistný ventil	6	Montáž PHP	ZA	Zavěšený PHP
		FLN	FLN Neuripin	TM	Těsnění membrány	7	1 letá revize		
		E	ETS Ostrava	PO	Pojistka	8	1 letá revize s TP		
		Es	Esto Cheb	DM	Ostatní drob.mater.			Způsobilost HP	
		Ba	Bavaria					X	Vyhovuje / příští TP
		TUS	Tusan						

Poučení : Provozu nezpůsobilé PHP je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidaci nebezpečného odpadu dle předpisů.

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole PHP. Svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem hasičích přístrojů ve smyslu ustanovení §9 odst.8 vyhl.MV 246/2011 ve znění pozdějších předpisů	Vykonavatel potvrzuje, že při kontrole byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentace výrobce.	
	Datum provedení kontroly: 21.08.2025	Jméno oprávněné osoby: Tomáš Praveček (1695)

Objednatel	 Vykonavatel
------------	--

ZÁPIS O KONTROLE PŘENOSNÝCH HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

Objednatel kontroly						Výkonavatel kontroly				
Název: SVJ Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1						Název: MARPEK.CZ servis s.r.o.				
Sídlo: Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1, 10600 Praha 10						Sídlo: K Vechtru 74, 267 16 Kozolupy - Vysoký Újezd				
IČ: 28549503, 28886291, 29002958						IČ: 02223341				
DIČ: CZ28549503, CZ28886291, CZ29002958						DIČ: CZ02223341				
Objekt: Bytový dům Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1										
Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1, 10600 Praha 10										
Poř.č.	Umístění PHP	Druh PHP	Výrobce PHP	Typ PHP	výrobní číslo	Rok výroby	Výměna ND	Úkony	Výsledek kontroly PHP	
									Způsobilost	Vyhovuje
26	1PP garáže	P	FLN	PG6EURO	062452-09	2009	-	7	ANO	X/2029
27	1PP garáže	P	FLN	PG6EURO	063908-09	2009	-	7	ANO	X/2029
28	1PP garáže	P	FLN	PG6EURO	063957-09	2009	-	7	ANO	X/2029
29	1PP garáže	P	H	P6Te	35212-08	2008	-	7	ANO	X/2028
30	1PP garáže klec	P	H	P6Te	35140-08	2008	-	7	ANO	X/2028
31	1PP garáže	P	H	P6Te	85169-08	2008	-	7	ANO	X/2028
32	2PP garáže	P	H	P6Te	35247-08	2008	-	7	ANO	X/2028
33	2PP garáže	P	H	P6Te	35077-08	2008	-	7	ANO	X/2028
34	2PP garáže	P	H	P6Te	35149-08	2008	-	7	ANO	X/2028
35	2PP garáže	P	FLN	PG6EURO	063862-09	2009	-	7	ANO	X/2029
36	2PP garáže	P	FLN	PG6EURO	064037-09	2009	-	7	ANO	X/2029
37	2PP garáže	P	FLN	PG6EURO	063888-09	2009	-	7	ANO	X/2029
38	2PP garáže	P	H	P6Te	35294-08	2008	-	7	ANO	X/2028
39	2PP garáže	P	H	P6Te	35081-08	2008	-	7	ANO	X/2028
40	2PP Sklepní koje u výměn.	P	H	P6Te	34958-09	2008	-	7	ANO	X/2028
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Druh PHP		Výrobce PHP		Výměny		Úkony		Důvod nezpůsobilosti		
V	Vodní	V	Vítkovice	TS	Typový štítek	1	Per.zkouška TL	A	Vadný	
PP	Pěnový	H	Hastex+Haspr	H	Hadice	2	Poškozená nádoba	B	Bez VR a roku výr.	
P	Práškový	KOV	Kovoslužba	M	Manometr	3	Vadná náplň	C	HP starší 20 let	
H	Halonový	T	Tepostop	NA	Naraz.armatura	4	Vadné komponenty	HP CO2	HP starší 40 let	
CO2	Sněhový	A	Albeco	TP	Tlaková patrona	5	Plnění po použití	TZ	Bez TZ	
		N	Neuripin	PV	Pojistný ventil	6	Montáž PHP	ZA	Zavěšený PHP	
		FLN	FLN Neuripin	TM	Těsnění membrány	7	1 letá revize			
		E	ETS Ostrava	PO	Pojistka	8	1 letá revize s TP			
		Es	Esto Cheb	DM	Ostatní drob.mater.			Způsobilost HP		
		Ba	Bavaria					X	Vyhovuje / příští TP	
		TUS	Tusan							
Poučení : Provozu nezpůsobilé PHP je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidaci nebezpečného odpadu dle předpisů.										
Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole PHP. Svým podpisem potvrzuje , že je vlastníkem hasičích přístroje ve smyslu ustanovení §9 odst.8 vyhl.MV 246/2011 ve znění pozdějších předpisů						Výkonavatel potvrzuje , že při kontrole byly splněny podmínky stanovené právními předpisy , normativními požadavky a průvodní dokumentace výrobce.				
						Datum provedení kontroly: 21.08.2025		Jméno oprávněné osoby: Tomáš Praveček (1695)		
Objednatel						Výkonavatel				

