

Objednatel : **SV Na Slatince 3278/5**
Na Slatince 3278/5, 106 00 Praha 10 - Záběhlce
IČ: 28549503
SVJ domu Na Slatince 3279/3
Na Slatince 3279/3, 106 00 Praha 10 – Záběhlce
IČ: 28886291
SVJ domu Na Slatince 3284/1
Na Slatince 3284/1, 106 00 Praha 10 – Záběhlce
IČ: 29002958

Vyřizuje : **Vaše domy, s.r.o.**
Ing. Pavel Macháček
Tel.: +420 736 532 267
E-mail: pmachacek@vasedomy.cz

Objekt : **Bytový dům Na Slatince 3278/5, 3279/3, 3284/1**
Na Slatince 3278/5, 3279/3, 3284/1,
106 00 Praha 10 - Záběhlce

Zpracoval : p. Tomáš Praveček
Datum : 31.08.2025

Datum kontroly : 21.08.2025
Datum příští kontroly : 21.08.2026

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení	:	Nouzové osvětlení s autonomním zdrojem (1hod.)
Výrobce	:	Osmont (typ Aura 5 NK-E)
Výrobce	:	Beghelli (typ 544 8SE 1N)
Výrobce	:	Modus (typ V325 8EP)

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení bylo kontrolováno v souladu s požadavky § 7 vyhlášky MV 246/2001 Sb. a ve znění pozdější platných předpisů.

Revize a kontrola provozuschopnosti se vztahuje výhradně na uvedené požárně bezpečnostní zařízení. Soupis kontrolovaného protipožárního zařízení je nedílnou součástí tohoto protokolu. Při dodatečném zásahu do kontrolovaného požárně bezpečnostního zařízení zaniká platnost kontroly provozuschopnosti tohoto zařízení.

Po odstranění závad je zařízení funkční a provozuschopné
– uvedené závady je nutné odstranit v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 31.10.2025)

Přílohy :

1 – Soupis kontrolovaného nouzového osvětlení

Kontrolu provedl: p. Tomáš Praveček, Z – OZO – 31 / 2012



MARPEK.CZ
servis s.r.o.
K Vechtru 74, 267 16 Kozolupy
IČ: 022 23 341

Objednatel:

Sídlo: K Vechtru 74, 267 16 Kozolupy
IČ: 02223341
DIČ: CZ02223341
OR: Městský soud v Praze C 217159

Tel: +420 721 451 109
+420 606 098 968
E-mail: info@marpek.cz
servis@marpek.cz

Korespondenční adresa:
Přátelství 986/19, 104 00 Praha 22

Poř.č.	Výrobce	Umístění (číslo místnosti)		Výsledek kontroly	Zjištěné závady/ poznámka
1	Osmont	10NP	Chodba u výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
2	Osmont	10NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
3	Osmont	10NP	Schodiště do 9NP	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
4	Osmont	9NP	Chodba u výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
5	Osmont	9NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
6	Osmont	9NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
7	Osmont	9NP	Schodiště do 8NP	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
8	Osmont	8NP	Chodba u výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
9	Osmont	8NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
10	Osmont	8NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
11	Osmont	8NP	Schodiště do 7NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
12	Osmont	7NP	Chodba u výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
13	Osmont	7NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
14	Osmont	7NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
15	Osmont	7NP	Schodiště do 6NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
16	Osmont	6NP	Chodba u výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
17	Osmont	6NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
18	Osmont	6NP	Chodba	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
19	Osmont	6NP	Schodiště do 5NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
20	Osmont	5NP	Chodba u výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
21	Osmont	5NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
22	Osmont	5NP	Chodba	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
23	Osmont	5NP	Schodiště do 4NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
24	Osmont	4NP	Chodba u výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
25	Osmont	4NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
26	Osmont	4NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
27	Osmont	4NP	Schodiště do 3NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
28	Osmont	3NP	Chodba u výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
29	Osmont	3NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
30	Osmont	3NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
31	Osmont	3NP	Schodiště do 2NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
32	Osmont	2NP	Chodba u výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
33	Osmont	2NP	Atrium	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
34	Osmont	2NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
35	Osmont	2NP	Schodiště do 2NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
36	Osmont	1NP	Chodba u schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
37	Osmont	1NP	Chodba ke komerci	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
38	Osmont	1NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
39	Osmont	1NP	Chodba u výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
40	Osmont	1NP	Nad dveřmi východu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
41	Osmont	1NP	Chodba ke kočárkárně	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
42	Osmont	1NP	Schodiště ke komerci	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
43	Osmont	1NP	Schodiště ke komerci	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
44	Osmont	1NP	Schodiště ke komerci	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad

Poř.č.	Výrobce	Umístění (číslo místnosti)		Výsledek kontroly	Zjištěné závady/ poznámka
1	Osmont	12NP	Schodiště strop	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
2	Osmont	12NP	Schodiště stěna	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
3	Osmont	12NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
4	Osmont	11NP	U schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
5	Osmont	11NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
6	Osmont	11NP	Atrium	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
7	Osmont	11NP	Chodba u hydrantu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
8	Osmont	11NP	Schodiště do 10NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
9	Osmont	10NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
10	Osmont	10NP	Chodba u hydrantu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
11	Osmont	10NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
12	Osmont	10NP	Schodiště do 9NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
13	Osmont	9NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
14	Osmont	9NP	Chodba u hydrantu	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
15	Osmont	9NP	Chodba u schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
16	Osmont	9NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
17	Osmont	9NP	Schodiště do 8NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
18	Osmont	8NP	Chodba u schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
19	Osmont	8NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
20	Osmont	8NP	Chodba u hydrantu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
21	Osmont	8NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
22	Osmont	8NP	Schodiště do 7NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
23	Osmont	7NP	Chodba u schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
24	Osmont	7NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
25	Osmont	7NP	Chodba u hydrantu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
26	Osmont	7NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
27	Osmont	7NP	Schodiště do 6NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
28	Osmont	6NP	Chodba u schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
29	Osmont	6NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
30	Osmont	6NP	Chodba u hydrantu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
31	Osmont	6NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
32	Osmont	6NP	Schodiště do 5NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
33	Osmont	5NP	Chodba u schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
34	Osmont	5NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
35	Osmont	5NP	Chodba u hydrantu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
36	Osmont	5NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
37	Osmont	5NP	Schodiště do 4NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
38	Osmont	4NP	Chodba u schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
39	Osmont	4NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
40	Osmont	4NP	Chodba u hydrantu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
41	Osmont	4NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
42	Osmont	4NP	Schodiště do 3NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
43	Osmont	3NP	Chodba u schodiště	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
44	Osmont	3NP	Atrium	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
45	Osmont	3NP	Chodba u hydrantu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
46	Osmont	3NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
47	Osmont	3NP	Schodiště do 2NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
48	Osmont	2NP	Chodba u schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
49	Osmont	2NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
50	Osmont	2NP	Chodba u hydrantu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
51	Osmont	2NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
52	Osmont	2NP	Schodiště strop do 1NP	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
53	Osmont	1NP	Chodba u schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
54	Osmont	1NP	Atrium	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
55	Osmont	1NP	Chodba u hydrantu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
56	Osmont	1NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
57	Osmont	1NP	Venku u zvonků	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
58	Beghelli	1NP	Chodba u kočárkárny	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad

Poř.č.	Výrobce	Umístění (číslo místnosti)		Výsledek kontroly	Zjištěné závady/ poznámka
1	Osmont	8NP	U schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
2	Osmont	8NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
3	Osmont	8NP	Schodiště do 7NP horní část	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
4	Osmont	7NP	U schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
5	Osmont	7NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
6	Osmont	7NP	Schodiště do 6NP horní část	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
7	Osmont	6NP	U schodiště	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
8	Osmont	6NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
10	Osmont	6NP	Schodiště do 5NP horní část	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
11	Osmont	5NP	U schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
12	Osmont	5NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
13	Osmont	5NP	Schodiště do 4NP horní část	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
14	Osmont	4NP	U schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
15	Osmont	4NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
16	Osmont	4NP	Schodiště do 3NP horní část	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
17	Osmont	3NP	U schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
18	Osmont	3NP	Chodba u výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
19	Osmont	3NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
20	Osmont	3NP	Schodiště do 2NP horní část	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
21	Osmont	2NP	U schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
22	Osmont	2NP	Chodba u výtahu	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
23	Osmont	2NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
24	Osmont	2NP	Schodiště do 2NP horní část	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
25	Osmont	1NP	U schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
26	Osmont	1NP	Atrium	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
27	Osmont	1NP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
28	Osmont	1PP	Schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
29	Osmont	1PP	Chodba u rozvaděče	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
30	Beghelli	1PP	K chodbě východu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
31	Beghelli	1PP	Nad dveřmi východu	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu

Poř.č.	Výrobce	Umístění (číslo místnosti)		Výsledek kontroly	Zjištěné závady/ poznámka
1	Osmont	C - 1PP	Před komerci u východu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
2	Osmont	C - 1PP	Před komerci u východu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
3	Beghelli	C - 1PP	Z garáží do schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
4	Modus	C - 1PP	Garáž před rozvodnou střed	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
5	Modus	C - 1PP	Garáže u C29	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
6	Modus	C - 1PP	Garáže u C32	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
7	Modus	C - 1PP	Garáže u C49	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
8	Modus	C - 1PP	Garáže strop rozvodny	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
9	Beghelli	C - 1PP	Garáže vyšší u průchodu C19	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
10	Osmont	C - 1PP	Garáže z vyšší do nižší C19	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
11	Osmont	C - 1PP	Garáže proti výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
12	Beghelli	C - 1PP	Od výtahu do garáží	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
13	Beghelli	C - 2PP	Garáže do hl. schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
14	Modus	C - 2PP	Garáže u C76	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
15	Modus	C - 2PP	Garáže před rozvodnou	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
16	Modus	C - 2PP	Garáže u C70	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
17	Modus	C - 2PP	Garáže u C67	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
18	Beghelli	C - 2PP	Garáže u výjezdu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
19	Osmont	C - 2PP	Garáže místnost rozvodny	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
20	Osmont	C - 2PP	Garáže schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
21	Osmont	C - 2PP	Garáže schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
22	Osmont	C - 2PP	Garáže u výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
23	Beghelli	C - 1PP	Garáže u sklípků C10	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
24	Modus	C - 1PP	Garáže u C10	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
25	Modus	C - 1PP	Garáže u C15	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
26	Modus	C - 1PP	Garáže u C18	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
27	Modus	C - 1PP	Garáže u C20	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
28	Modus	C - 1PP	Garáže u C24	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
29	Modus	B - 1PP	Garáže u C49	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
30	Modus	B - 1PP	Garáže u B62	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
31	Modus	C - 1PP	Garáže u B58	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
32	Modus	A - 1PP	Garáže u A43	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
33	Modus	A - 1PP	Garáže u A39	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
34	Modus	A - 1PP	Garáže u A35	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
35	Beghelli	A - 1PP	Garáže k únikovému schodišti (zadní)	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
36	Modus	B - 1PP	Garáže u B103	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
37	Modus	B - 1PP	Garáže u B99	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
38	Modus	B - 1PP	Garáže u B95	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
39	Modus	B - 1PP	Garáže u B91	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
40	Modus	B - 1PP	Garáže u B86	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
41	Beghelli	B - 1PP	Strojovna VZT nad dveřmi	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
42	Osmont	B - 1PP	Před strojovnou VZT	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
43	Osmont	B - 1PP	Schodiště dolů	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
44	Modus	B - 1PP	Z garáží do schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
45	Beghelli	B - 1PP	Garáže u B66	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
46	Osmont	B - 1PP	Proti výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
47	Osmont	B - 1PP	Chodba do garáží	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
48	Osmont	A - 1PP	Nižší nouzové schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
49	Osmont	A - 1PP	Vyšší nouzové schodiště	Zařízení nefunkční	NS nefunkční v nouzovém režimu
50	Beghelli	B - 1PP	Nad dveřmi předsíně DA	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
51	Beghelli	B - 1PP	Nad dveřmi sklípků	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
52	Osmont	B - 1PP	Garáže u C5 - 2x	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
53	Beghelli	B - 2PP	Nad dveřmi z garáží u B14	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
54	Modus	B - 2PP	Garáže u B5	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
55	Modus	B - 2PP	Garáže u B1	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
56	Modus	A - 2PP	Garáže u A14	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
57	Modus	A - 2PP	Garáže u A10	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
58	Modus	A - 2PP	Garáže u A5	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
59	Beghelli	A - 2PP	Garáže u vchodu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
60	Modus	B - 2PP	Garáže u B55	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
61	Modus	B - 2PP	Garáže u B51	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
62	Modus	B - 2PP	Garáže u B47	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad

Poř.č.	Výrobce	Umístění (číslo místnosti)		Výsledek kontroly	Zjištěné závady/ poznámka
63	Modus	B - 2PP	Garáže u B43	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
64	Modus	B - 2PP	Garáže u B38	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
65	Beghelli	A - 2PP	Garáže vyšší do schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
66	Osmont	A - 2PP	Nižší nouzové schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
67	Osmont	B - 2PP	Garáže k výtahům	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
68	Beghelli	B - 2PP	Nad dveřmi ze sklípků	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
69	Beghelli	B - 2PP	Nad dveřmi z výměníku do garáže	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
70	Osmont	B - 2PP	Chodba u výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
71	Osmont	B - 2PP	Chodba u výtahu	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
72	Osmont	B - 2PP	Nižší nouzové schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
73	Osmont	B - 2PP	Vyšší nouzové schodiště	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
74	Modus	C - 2PP	Garáže u C63 - 2x	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad