

	ALARM servis s.r.o.	Strana:	1 z 2
	Doklad o kontrole provozuschopnosti systému elektrické požární signalizace		
		Zakázkové číslo:	0215

PRÁVNICKÁ OSOBA JE REGISTROVÁNA MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 199659

Provozovatel: BD Slatinka	Dodavatel:
Název: Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3	Název: ALARM servis s.r.o.
Adresa: Na Slatince 3279/3, 106 00 Praha 10	Adresa: Semická 2026/14
Telefon:	Telefon: +420 777 648 361
IČO: 28886291	IČO: 24278068
DIČ: -----	DIČ: CZ24278068
Kontrola provedena dne: 30.9.2025	

Předmět kontroly:

Seznam prvků EPS:

Požární ústředna ESSER IQ8M 1ks
Akumulátor 12V/24Ah.....2ks
Paralelní indikační tablo.....3ks
Tlačítkový hlásič46ks
Termo-diferenciální hlásič168ks
Opticko-kouřový hlásič69ks
Koppler 42/2 1ks
Koppler 12R.....3ks
OPPO3ks
Pomocný napájecí zdroj AXSP 1ks
Akumulátor 12V/40Ah..... 1ks

Seznam ovládaných zařízení:

KTPO3ks
Sirénadle PD
Maják3ks
RVZT2ks
Rozvaděč RS01, RS02, R0.....3ks
Výtahy3ks
Ventilátor ve výtahové šachtě 1ks
Požární ventilátor4ks
Garážové vrata 1ks

Prohlášení:

My zde uvedení prohlašujeme, že zařízení - systém elektrické požární signalizace ESEER IQ8 Control - ve výše uvedeném prostoru byl námi zkontrolován, prověřena jeho provozuschopnost a návaznost na další vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení podle schváleného projektu. Při provádění kontroly bylo postupováno v souladu s platnou právní normou, normativními požadavky a technickými předpisy výrobce a zejména podle ustanovení §7,8 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Zjištěné neshody a odchylky:

----	Termín odstranění:

Výsledek kontroly zkoušky činnosti při provozu:

Zkontrolovaný systém je provozuschopný a způsobilý plnit svoji funkci.

Termín příští kontroly zkoušky při činnosti provozu:

Příští kontrola provozuschopnosti bude provedena:	09/2026
Příští zkouška činnosti při provozu bude provedena:	03/2026

	<u>ALARM servis s.r.o.</u>	Strana:	2 z 2
	Doklad o kontrole provozuschopnosti systému elektrické požární signalizace		
		Zakázkové číslo:	0215

Za objednatele práce převzal: Podpis, razítko:		Za zhotovitele práce předal: Zdeněk Slatinský Podpis, razítko:	
Dne:		 ALARM servis s.r.o. Semická 2026/14, 143 00 Praha IČ: 242 78 068 DIČ: CZ242 78 068 www.al-servis.cz ⓘ	
Účastníci řízení:		Dne: 30.9.2025	
Vladimír Pitel			
Zdeněk Slatinský			