

Kalibrační protokol detektorů CO:

Datum kalibrace: 10.10.2025

Platnost kalibrace: 10/2026

Kalibrační plyn: oxid uhelnatý 120 ppm

1.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C34217
Umístění:	GS B70
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

2.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C27817
Umístění:	GSB76
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

3.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C27217
Umístění:	GS B78
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

4.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C33817
Umístění:	GS B81
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

5.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C28117
Umístění:	GS C14
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

6.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C26517
Umístění:	GS C18
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

7.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C26617
Umístění:	GS C23
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

8.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C27917
Umístění:	GS C35
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

9.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	B18817
Umístění:	GS C32
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

10.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C27317
Umístění:	GS C28
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

11.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C26917
Umístění:	GS C7
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

12.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C34317
Umístění:	GS B64
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

13.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C34017
Umístění:	GS A57
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

14.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	B19317
Umístění:	GS A50
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

15.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C26717
Umístění:	GS B22
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

16.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	B19117
Umístění:	GS B25
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

17.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	B18917
Umístění:	GS B30
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

18.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C34117
Umístění:	GS B33
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

19.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C33917
Umístění:	GS A21
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

20.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C27117
Umístění:	GS A29
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

21.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	B19417
Umístění:	GS B12
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

22.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C27017
Umístění:	GS B15
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

23.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	A07117
Umístění:	GS C53
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

24.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	B19617
Umístění:	GS C58
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

25.

Typ detektoru:	GIC 40N
Výrobní číslo:	C26817
Umístění:	GS C60
Detekovaný plyn:	CO
1. stupeň	30 ppm
2. stupeň	50 ppm
3. stupeň	100 ppm

Kalibraci provedl: Zdeněk Slatinský

