

	ALARM servis s.r.o.	Strana:	1 z 1
	Protokol o koordinační funkční zkoušce požárně bezpečnostních zařízení		
		Zakázkové číslo:	0215

PRÁVNICKÁ OSOBA JE REGISTROVÁNA MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 199659

Provozovatel: BD Na Slatince	Dodavatel:
Název: Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3	Název: ALARM servis s.r.o.
Adresa: Na Slatince 3279/3, 106 00 Praha 10	Adresa: Semická 2026/14
Telefon:	Telefon: +420 777 648 361
IČO: 28886291	IČO: 24278068
DIČ: -----	DIČ: CZ24278068
Funkční zkouška provedena dne: 9.10.2025	
Termín příští funkční zkoušky: 10/2026	

Seznam návazných zařízení, které EPS ovládá nebo monitoruje:

EPS 3x KTPO, 3x OPPO, 3x maják, sirény funkční
Výtah neevakuační – 3x funkční
Výtah evakuační – 1x funkční
Spuštění požárního odvětrání – 3x funkční
Vypnutí provozní VZT – 1x funkční

Prohlášení:

My zde uvedení prohlašujeme, že zařízení - systém elektrické požární signalizace ESEER IQ8 Control - ve výše uvedeném prostoru byl námi zkontrolován, prověřena jeho provozuschopnost a návaznost na další vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení podle schváleného projektu. Při provádění kontroly bylo postupováno v souladu s platnou právní normou, normativními požadavky a technickými předpisy výrobce a zejména podle ustanovení §7,8 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Zjištěné neshody a odchylky:

Termín odstranění:

Výsledek koordinační funkční zkoušky:

EPS a výše uvedené návazné zařízení jsou plně funkční.

Za objednatele práce převzal:

Podpis, razítko:

Dne:

Za zhotovitele práce předal: Zdeněk Slatinský

Podpis, razítko:



ALARM servis s.r.o.

Semická 2026/14, 143 00 Praha
IČ: 242 78 068 DIČ: CZ242 78 068
www.al-servis.cz ①

Dne: 9.10.2025

Účastníci řízení:

Vladimír Pitel

Zdeněk Slatinský