

Kontakt na pojistitele:	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, tel.: 957 105 105, e-mail: podatelna@koop.cz		
Č. zakázky:	M230034332	Č. PU / ŠU:	4233055893

Pojištěný (jméno a příjmení / název firmy):	Společenství vlastníků Ondříčkova č. p.385, 391, Praha 3	Plátce DPH:	NE
Poškozený (jméno a příjmení / název firmy):	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.	Plátce DPH:	NE
Jednající (pojištěný):	WEISL Pavel	Tel.:	+420774275838
Email:	p.weisl@fidenciacz.cz		
Jednající (poškozený):	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.	Tel.:	
Email:	moravcova@smppraha3.cz		
Datum, hodina a místo vzniku PU / ŠU:	10.07.2023 00:00, Ondříčkova 385/35, 13000 Praha	Počet příloh:	0

Příčina vzniku škody:

Provedena prohlídka za přítomnosti p. Paríže (technik za SMP P3) a zástupce SVJ. Nad kotelnou došlo k prasknutí vodovodní stoupačky (teplá voda) a následně došlo k protečení tech. místností v kotelně.
Charakter a rozsah poškození odpovídá vodovodní škodě.

Regresní nárok pojistitele: NE

Předán tiskopis pro regresní nárok: NE

Odpovědná osoba (jméno a příjmení, adresa):

Rozsah poškození a vlastní zjištění technika (výčet poškozených a odcizených věcí, výčet poškozených stavebních součástí s výkazem - výměr, % poškození, zbytky po škodní události, způsob zabezpečení, situační nákres (včetně rozměrů), stáří věcí a všechny další zjištěné skutečnosti, které mohou ovlivnit výpočet škodní události a další stanovený postup likvidace):

Kotelna 7,51 x 5,64 x 3,25 - viditelně protekl. SDK strop + voděodolná barva do 1,64 bm
- výměna SDK opláštění 1/2/ strop
- výmalba bílá
- výmalba voděodolnou barvou (šedá) 1/2 místnosti po obvodu
- úklid
- oprava šuku nad SDK 1/2 strop
- Dále došlo k zasažení kotlů, elektroinstalace, detektory na CO2 a CH4, regulační zařízení
Kotel znč. GAS 610 ECO PRO výr. č. 1321807284372 - zatím funkční, nelze odstavit vyhřívá vodu pro celé sídliště
- na veškeré el. zařízení bude doložen revizní posudek k opravám

Vedlejší místnost 5,51 x 10,57 x 1,99 - proteklá stěna sousedící s kotelnou
- výmalba stěny
- úklid

Stáří stavebních součástí a el. zařízení nezjištěno - nutné doložit s CN.

Č. zakázky: M230034332 Č. PU / ŠU: 4233055893

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství (MJ)	MJ
------	-------------	-------	---------------	----

Č. zakázky: M230034332

Č. PU / ŠU: 4233055893

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství (MJ)	MJ
------	-------------	-------	---------------	----

Případné pojistné plnění zaslat na účet číslo:
Forma likvidace PU / ŠU: doloženými doklady
Požadované doklady: CN/servisní posudky
Požadována záloha: NE

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POJIŠTĚNÉHO/POŠKOZENÉHO (podpisem pojištěný/poškozený stvrzuje, že byl seznámen s níže uvedenými informacemi):

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.
3. V případě zjištění dalších shora nepopsaných poškození je pojištěný/poškozený povinen neprodleně informovat pojistitele za účelem dohodnutí dalšího postupu.
4. Pojištěný/poškozený zabezpečí, že poškozené/zničené věci, u kterých pojistitel požaduje doložení odborných posouzení o příčině, event. rozsahu škody, budou pojistiteli k dispozici až do oznámení o jejich možné likvidaci.
5. Informace o stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.koopportal.cz a www.cpp.cz.

Technik: Votroubek Tomáš	2. Prohlídka: NE	Místo a datum prohlídky: Ondříčkova 385/35, 13000 Praha, 3.8.2023	Podpis pojištěného / poškozeného:
--	--------------------------------	---	--