

POŽÁRNĚ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA OBJEKTU

podle § 5 Zák. 133/1985 Sb o Požární ochraně a § 12 Vyhlášky 246/2001 o Požární prevenci

kontrolovaný objekt: **ONDŘÍČKOVA 385/35, PRAHA**
(plynová kotelna)

datum prohlídky: **15. DUBNA 2024 (TERMÍN PŘÍŠTÍ PROHLÍDKY-DUBEN 2025)**

PROHLÍDKA PROVEDENA PRO: **SPRÁVA MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 A.S.,**
OLŠANSKÁ 2666/7, PRAHA 3, IČO: 28954866

ROZSAH PROHLÍDKY

(prostor bez zvýšeného požárního nebezpečí)

popis objektu: plynová kotelna

1) POŽARNÍ DOKUMENTACE: Požární dokumentace nebyla předložena. Začlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí nebylo předloženo. Na objekt je nahlíženo jako na objekt bez zvýšeného požárního nebezpečí (dle § 4, Zákona č. 133/1985 o Požární ochraně). Vzhledem k tomu, že požární dokumentace nebyla předložena, byla prohlídka provedena dle zkušeností s obdobným druhem objektu a byla kontrolována pouze ta požárně bezpečnostní zařízení, která byla v objektu nalezena a vybavení objektu hasicími přístroji bylo posuzováno dle Vyhlášky 246/2001 a Vyhlášky č. 23/2008 Sb., přílohy č. 4	
2) UNIKOVÉ CESTY - kontrola provedena: označení únikového východu: OZNACENO označení směru úniku: OZNACENO označení evakuačního výstupu: netýká se kontrolovaného prostoru průchodnost komunikačních prostor (chodby, schodiště atd.): BEZ ZAVAD	
3) HASÍCI PŘÍSTROJE KONTROLA PROVEDENA V DUBNU 2024 - VIZ SAMOSTATNÝ ZAPIS O KONTROLE	
4) HYDRANTY V KONTROLOVANÉM PROSTORU SE NENALEZAJÍ	
5) KONTROLA OZNACENÍ EL. ROZVADEČŮ - provedena: označení rozvodných zařízení elektrické energie: OZNACENO	
6) KONTROLA OZNACENÍ HLAVNÍCH UZÁVĚRŮ - provedena: označení hlavního uzávěru plynu: OZNACENÍ BEZ ZAVAD označení hlavního uzávěru vody: OZNACENÍ BEZ ZAVAD	
7) KONTROLA OZNACENÍ KOTELNY označení kotelny: OZNACENÍ BEZ ZAVAD	
8) KONTROLA POŽARNÍCH DVEŘÍ ve společných prostorách: KONTROLA PROVEDENA V DUBNU 2024 - VIZ SAMOSTATNÝ ZAPIS O KONTROLE	
9) KONTROLA POŽARNÍCH ÚCPAVEK: KONTROLA PROVEDENA V DUBNU 2024 - VIZ SAMOSTATNÝ ZAPIS O KONTROLE	
10) KONTROLA NOUZOVEHO OSVĚTLENÍ NENÍ V OBJEKTU	
11) OSTATNÍ NALEZITOSTI, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K BEZPEČNOSTI OSOB V OBJEKTU: a) cedulka tísňového volání: VYHOVUJE b) zařízení pro požární signalizaci: není v objektu c) zařízení pro potlačení výbuchu: není v objektu d) zařízení pro usměrňování pohybu kouře: není v objektu e) požární klapky: nejsou v objektu f) komíny a spalínové cesty: v případě, že se v objektu nacházejí, je nutno majitelem prověřit, zda je provedena pravidelná kontrola a čištění g) příjezdové komunikace: VYHOVUJÍ	
12) DO OBJEKTU DODANO NEBO OPRAVENO:	
KONTROLU PROVEDL: SELEMENT	ZPRÁVU VYHOTOVIL: VANECKOVA HAPINES s.r.o. Mečislavova 16 IČO: 25700022 Tel.: 241740161, 603463762

Vladimír Pinkava - OZO
dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně
č. 748/88