



Čj.: 24155

Osvědčení

o kvalitě a kompletnosti provedené práce

Doklad o montáži PBZ



Dodavatel: J. Seidl & spol., s.r.o., Husova 120, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČO 00484016
OR - vedený krajským soudem v Hradci Králové odd. C, vložka 4
potvrzuje ve smyslu § 6 a § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. provedení montáže požární bezpečnostního zařízení, dle níže uvedené specifikace.

Výrobce PBZ: J. Seidl & spol. s.r.o., Husova 120, 544 01 Dvůr Králové n/L

Druh PBZ: dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. § 2 odst. 4 písmene f) - zařízení pro omezení šíření požáru (prvky zajišťující odolnosti stavebních konstrukcí)

Název a popis výrobku: Protipožární ucpávky Protecta EI 15 - 90 (dle max. odolnosti konstrukce):
FR Board, FR Acrylic, FR Pipe Wrap

Prohlášení o vlastnostech Protecta:

Datum vystavení: 5.-15.3.2021, Vystavil: Polyseam Ltd., 15 St Andrews Road, Huddersfield, West Yorkshire
11.5.2022 HD1 6SB, United Kingdom

Certifikát (Evropský certifikát):

Číslo: UL-EU-00919-CPR
Číslo: UL-EU-00912-CPR
Číslo: UL-EU-00915-CPR

Vystavil: UL International (UK) Limited Kingsland Business
Park, Unit 1-3 Horizon, Wade Rd., Basingstoke. RG24
8AH United Kingdom

Datum: 22.5.2023 Board
Datum: 27.11.2020 Acrylic
Datum: 7.2.2019 Wrap

ETA:

Číslo: 22/0733, 22/0771
Číslo: 21/0035, 21/0046
Číslo: 21/0039

Prohlášení o vlastnostech:

PS 14013
PS 14010
PS 14015

Datum: 22.06.2023 Board
Datum: 05.03.2021 Acrylic
Datum: 15.03.2021 Wrap

Popis zařízení (systému):

Protipožární ucpávky Protecta:
FR Board, FR Acrylic, FR Pipe Wrap - viz. katalogové listy
www.seidl.cz

Provozovatel: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Olšanská 2666/7, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČO: 28954866
Spisová značka - B 15521/MSPH Městský soud v Praze

Objednatel: JANPE s.r.o., Vídeňská 148/132, 148 00 Praha

Identifikace místa stavby: Ondříčkova 385, Praha 3

Umístění ve stavbě: viz příloha dokladu o montáži a kontrole PBZ č. 24155

Potvrzení o montáži:

Na základě § 6 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. potvrzují, že montáž byla provedena naší firmou za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě prováděcí dokumentace a postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Montáž provedl a za správnost montáže odpovídá: Petr Vykouřil

Podpis, razítko:



Ve Dvoře Králové n/L, dne 09.07.2024

Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ

Evidenční č. 24155



Dodavatel: J. Seidl & spol. s.r.o., Husova 120, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČO 00484016
OR - vedený krajským soudem v Hradci Králové odd. C, vložka 4

Potvrzuje ve smyslu § 7 odst. 3 a §46 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení dle níže uvedené specifikace.

Výrobce PBZ: J. Seidl & spol. s.r.o., Husova 120, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČO 00484016

Druh PBZ: dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. § 2 odst. 4 písmene f) - zařízení pro omezení šíření požáru (prvky zajišťující odolnosti stavebních konstrukcí)

Název a popis výrobku: Protipožární ucpávky Protecta EI 15 - 90 (dle max. odolnosti konstrukce):
FR Board, FR Acrylic, FR Pipe Wrap

Provozovatel: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Olšanská 2666/7, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČO: 28954866
Spisová značka - B 15521/MSPH Městský soud v Praze

Objednatel: JANPE s.r.o., Vídeňská 148/132, 148 00 Praha

Identifikace místa stavby: Ondříčkova 385, Praha 3

Umístění ve stavbě: viz příloha dokladu o montáži a kontrole PBZ č. 24155

Potvrzení o provozuschopnosti: Výše uvedené výrobky jsou **provozuschopné**.

Zařízení je schopné bezpečného provozu: ANO

Provozní kniha PBZ: NE

Návod na obsluhu PBZ: NE

Zaškolení obsluhy: NE

Smlouva o pravidelných kontrolních prohlídkách: NE

Termín provádění kontrolních prohlídek: 1 x za rok

Datum následující kontroly provozuschopnosti PBZ: 09.07.2025

Provozovatel se tímto upozorňuje na povinnost zajišťovat pravidelné kontroly provozuschopnosti (viz. § 2, § 4, § 7 a § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.)

Na základě § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. potvrzujeme, že dodavatel J. Seidl & spol. s.r.o., Husova 120, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČO 00484016 splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Kontrolu provozuschopnosti provedl: ing. Petr Bohuslav č. Š-OZO-51/2015

Podpis, razítko:



Ve Dvoře Králové n/L, dne 09.07.2024



Příloha Osvědčení o kvalitě a kompletnosti provedené práce - Dokladu o montáži PBZ č. 24155

č.úcp.	z m.č.	do m.č.	kovové potrubí		elektroinstalace		plastové potrubí		stavební otvory	
			Protecta Board/Acrylic prům.(mm)	ks	Protecta Board/Acrylic prům.(mm)	ks	Protecta Board/Wrap prům.(mm)	ks	m2	ks
1	Kotelna	Chodba			30	2	40	4		
2	Kotelna	Chodba	40	1	30	4	40	2		
3	Kotelna	Chodba	40	2			40	4		
							90	2		
4	Kotelna	stávající objekt	40	2			40	4		
							90	2		
5	Kotelna	strop			30	1	40	2	0,1	1
							110	1		
6	Kotelna	strop	110	1	30	1	40	2	0,1	1
			40	1						

J. SEIDL & spol.
s. r. o.
protipožární ochrana staveb
Husova 120, 544 01 Dvůr Králové n. L.
tel. 495 320 450 DIČ CZ00484016

Prohlášení o vlastnostech

č.: **PS-14013**

Protecta FR Board

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 1366-3: Těsnění prostupů a stavebních spár
EN 13501-2: Klasifikace požární odolnosti EI 240

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle článku 11, odstavce 4:

2.1 Desky Protecta FR Board jsou dodávány v rozměrech 600 x 1 200 mm. Desky Protecta FR Board se dodávají v tloušťkách 50 a 60 mm a jsou opatřeny nátěrem na jedné straně - označené "1-S", nebo na obou stranách, označené "2-S".

2.2 V souladu s článkem 11, odstavcem 4, jsou všechny výrobky dodávány s kódem produktu, datem výroby a se všemi sledovatelnými výrobními procesy, prostřednictvím výrobních kontrol Polyseam, které se provádějí podle technických předpisů výrobku.

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi, jak je stanoveno výrobcem, a v souladu s platným evropským dokumentem pro posuzování (dále EAD): EAD 350454-00-1104, září 2017 (těsnění prostupů) a EAD 350141-00-1106 (lineární těsnění spár)

3.1 Předpokládané použití systému Protecta FR Board je zajištění požární odolnosti v pružné a tuhé stěnové konstrukci, a podlahové konstrukci, kterou prostupují různé kabely, kovové trubky, vrstvené trubky a plastové trubky nebo lineární těsnění spár.

3.2 Odzkoušené konstrukce, ve kterých může být systém Protecta FR Board použit na těsnění prostupujících instalací není-li uvedeno v ETA 22/0733 a ETA 22/0771 jinak, jsou následující:

Pružné stěny: musí mít minimální tloušťku 75 mm a ocelovou konstrukci opláštěnou z obou stran 1 vrstvou desek minimální tloušťky 12,5 mm.

Tuhé stěny: musí mít minimální tloušťku 75 mm a zahrnují beton, porobeton nebo zdiva, s minimální hustotou 650 kg/m³.

Dřevěné stěny: Stěna musí mít minimální tloušťku 100 mm a musí být z masivního dřeva nebo křížového laminovaného dřeva.

Tuhé podlahy: musí mít minimální tloušťku 150 mm a zahrnují porobeton nebo beton s minimální hustotou 650 kg/m³.

Dřevěné podlahy: Podlaha musí mít minimální tloušťku 150 mm a musí být z masivního dřeva nebo křížového laminovaného dřeva.

Nosná konstrukce musí být klasifikována v souladu s EN 13501-2 pro požadovanou dobu požární odolnosti.

3.3 Systém Protecta FR Board může být použit k utěsnění prostupů kabelů, kabelových žlabů, kovových trubek, vrstvených trubek a plastových trubek s izolací nebo bez izolace (podrobnosti viz ETA 22/0733 a ETA 22/0771 příloha A). Celková obsazenost prostupu instalacemi by neměla překročit 60% (včetně izolace). Systém Protecta FR Board může být použit k utěsnění otvorů až neomezené šířky a výšky 1200 mm ve stěně a 2400 x 1200 mm v podlaze. Minimální povolená vzdálenost mezi sousedními prostupy je 200 mm. Vzdálenosti instalací v systému těsnění Protecta FR Board nevyžadují minimální rozměry, ledaže by byly výslovně uvedeny v ETA 22/0733 a ETA 22/0771, příloze A. Instalace v podlahách musí být podporovány ve vzdálenosti max. 450 mm od horní plochy. Instalace ve stěnách musí být podporovány ve vzdálenosti max. 270 mm z obou stran.

3.4 Ustanovení v evropském technickém posouzení (ETA 22/0733 a ETA 22/0771) jsou založeny na předpokládané době životnosti Protecta FR Board po dobu 10 let, avšak za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v technickém listu výrobce a pokyny pro užívání (doprava, skladování, montáž, používání a opravy). Pokud nebude výrobek Protecta FR Board vystaven UV záření nebo zvýšené vlhkosti, budou splněny předpoklady pro životnost výrobku v interiéru staveb po dobu 25 let. Údaje o době životnosti si nelze vykládat jako záruku výrobce, nýbrž je nutné ji považovat pouze za pomůcku pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané ekonomicky přiměřené životnosti stavby.

3.5 Typ Y1: určeno pro použití při teplotách pod 0°C s vystavením UV záření a vlhkosti, ale ne vystavení dešti. Zahrnuje nižší třídy Y2, Z1, Z2.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavce 5:

Polyseam Ltd.
15 St Andrews Road
Huddersfield
West Yorkshire
HD1 6SB
United Kingdom

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12, odstavec 2:

Neuvádí se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

AVCP-Systém 1

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku podle harmonizované normy:
- Nevztahuje se**



8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Toto prohlášení o vlastnostech bylo připraveno v souladu s pokyny uvedenými v EAD 350141-00-1106 těsnění lineárních spár a těsnění prostupů EAD 350454-00-1104.

- ETA 22/0733 vypracované UL
- ETA 22/0771 vypracované UL
- CoC 2531-CPR-CXO10130 vypracovaný DBI Certification, notifikovaný orgán č. 2531

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	D-s1, d0	EN 13501-1
Požární odolnost	Viz - ETA 22/0733, ETA 22/0771 příloha A	EN 13501-2
Vzduchová propustnost	Viz ETA 22/0733, ETA 22/0771 příloha B	EN1026:2000
Vodotěsnost	NPD	EAD 350454-00-1104, příloha C
Nebezpečné látky	Vyhovuje protokolům viz TD	EN 16516
Mechanická odolnost a stabilita	NPD	EOTA TR 001:2003
Odolnost proti nárazu a pohybu	NPD	EOTA TR 001:2003
Přilnavost	NPD	EOTA TR 001:2003
Vzduchová neprůzvučnost	Viz ETA 22/0733, ETA 22/0771 oddíl 3	EN 10140-1,2,4,5
Kročejová neprůzvučnost	NPD	EN 10140-3
Tepelné vlastnosti	NPD	EN 12664, EN 12667, EN 12939
Propustnost vodní páry	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Trvanlivost a provozuschopnost	Y2	EAD 350454-00-1104, 2.2.9

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Name: Paul Ramage

Function: Technical Manager

Place of Issue: Huddersfield, England

Date of Issue: 22nd June 2023

Signature: 

Prohlášení o vlastnostech

č.: **PS-14010**

Protecta FR Acrylic

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 13501-2: EI240

EN 1366-3: těsnění prostupů

EN 1366-4: Těsnění spár

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle článku 11, odstavce 4:

2.1 Protecta FR Akrylic je dodáván v kartuších o objemu 310 ml nebo 380 ml a fóliích 600 ml.

2.2 V souladu s článkem 11, odstavcem 4, jsou všechny výrobky dodávány s kódem produktu, datem výroby a se všemi sledovatelnými výrobními procesy, prostřednictvím výrobních kontrol Polyseam, které se provádějí podle technických předpisů výrobku.

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi, jak je stanoveno výrobcem, a v souladu s platným evropským dokumentem pro posuzování (dále EAD): EAD 350454-00-1104 (těsnění prostupů) a EAD 350141-00-1106 (těsnění spár).

3.1 Předpokládané použití systému Protecta FR Acrylic je zajištění požární odolnosti spár a prostupů v pružné, tuhé a dřevěné stěnové konstrukci, tuhé a dřevěné podlahové konstrukci, kterou prostupují různá potrubí s a bez hořlavé izolace, plastová potrubí a elektrické kabely. Včetně spár mezi dřevěnými dveřmi/okny, ocelovými a hliníkovými rámy a konstrukcemi.

3.2 Odzkoušené konstrukce, ve kterých může být systém Protecta FR Acrylic použit na těsnění spár a prostupujících instalací, jsou následující:

Pružné stěny: musí mít minimální tloušťku 75 mm a ocelovou konstrukci opláštěnou z obou stran 1 vrstvou desek minimální tloušťky 12,5 mm.

Dřevěné stěny: Stěna musí mít minimální tloušťku 100 mm a musí být z masivního dřeva nebo křížového laminovaného dřeva.

Tuhé stěny: musí mít minimální tloušťku 75 mm (není-li v ETA 21/0035 a 21/0046 příloze A uvedeno jinak) a zahrnují beton, porobeton nebo zdivo, s minimální hustotou 650 kg/m³.

Tuhé podlahy: musí mít minimální tloušťku 150 mm a zahrnují porobeton nebo beton s minimální hustotou 650 kg/m³.

Dřevěné podlahy: Podlaha musí mít minimální tloušťku 150 mm a musí být z masivního dřeva nebo křížového laminovaného dřeva.

Nosná konstrukce musí být klasifikována v souladu s EN 13501-2 pro požadovanou dobu požární odolnosti.

3.3 Systém Protecta FR Akrylic může být použit na zajištění prostupů s izolovanými a neizolovanými kovovými trubkami, plastovými trubkami a se specifickými elektrickými kabely, jednotlivě nebo ve svazku a také může být použit pro těsnění spár ve specifických podpůrných konstrukcích (podrobnosti viz ETA 21/0035 a 21/0046 příloha A).

Maximální povolená šířka spáry pro systém Protecta FR Akrylic je 100 mm.

Maximální dilatace systému Protecta FR Akrylic je $\leq 12,5\%$.

Potrubí musí být upevněno maximálně 300 mm od obou stran stěny a od horního líce podlahy 500mm.

3.4 Ustanovení v tomto evropském technickém posouzení jsou založeny na předpokládané době životnosti Protecta FR Akrylic po dobu 10 let, avšak za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v technickém listu výrobce a pokyny pro užívání (doprava, skladování, montáž, používání a opravy). Pokud nebude výrobek Protecta FR Akrylic vystaven UV záření nebo zvýšené vlhkosti, budou splněny předpoklady pro životnost výrobku v interiéru staveb po dobu 30 let. Údaje o době životnosti si nelze vykládat jako záruku výrobce, nýbrž je nutné ji považovat pouze za pomůcku pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané ekonomicky přiměřené životnosti stavby.

3.5 Typ Z2: Určeno pro použití v podmínkách vnitřního prostředí s vlhkostí nižší než 85% RH s výjimkou teploty pod 0 ° C, bez vystavení dešti a UV záření.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavce 5:

Polyseam Ltd.
15 St Andrews Road
Huddersfield
West Yorkshire
HD1 6SB
United Kingdom

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12, odstavec 2:

Neuvádí se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

AVCP-Systém 1

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku podle harmonizované normy:

Neuvádí se

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Toto prohlášení o vlastnostech bylo připraveno v souladu s pokyny uvedenými v EAD 350141-00-1106, těsnění lineárních spár a těsnění prostupů EAD 350454-00-1104.

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	B-s1-d0	EN 13501-1
Požární odolnost	ETA 21/0035 a 21/0046 příloha A	EN 13501-2
Vzduchová propustnost	21/0035 příloha B	EN1026:2000
Vodotěsnost	Není vodotěsný	ETAG 026-3 příloha C
Nebezpečné látky	Prohlašujeme, že při instalaci nebo používání tohoto produktu nevznikají nebezpečných látky. Viz bezpečnostní listy	
Mechanická odolnost a stabilita	NPD	EOTA TR 001:2003
Odolnost proti nárazu a pohybu	NPD	EOTA TR 001:2003
Vzduchová neprůzvučnost	Rw = 62 dB @ tloušťka 12 mm jednostranně	EN 10140-2
Kročejová neprůzvučnost	NPD	EN 10140-3
Tepelné vlastnosti	0,0845 W/mK (+/- 3%) @ Tloušťka 20mm	EN 12664, EN 12667 nebo EN 12939
Propustnost vodní páry	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Trvanlivost a provozuschopnost	Z ₂	ISO 8339:2005, ISO 9046:2004 & ISO 7389
Vlastnosti v tahu	Prodloužení při přetržení ≥100% @ 23 ° C	ETAG 026 pt2 B.13.5 ISO 8339:2005
Elasticita	7,5% tažnost 50% obnova, M2 malty	ETAG 026 pt2 B.13.5 ISO 7389:2003
Adheze	Žádná selhání, M2 malty	ETAG 026 pt2 B.13.5 ISO 9046:2005

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Kjetil Bogstad, ředitel
(Jméno a funkce)

London, 05.03.2021
Místo a datum vydání



Podpis

Prohlášení o vlastnostech
č.: **PS-14015**

Protecta FR Pipe Wrap

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 13501-2: EI240
EN 1366-3: Těsnění prostupů

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle článku 11, odstavce 4:

2.1 Pásky Protecta FR Pipe Wrap se dodávají v šířce 50 a 75 mm a tloušťce 1,8 mm.

2.2 V souladu s článkem 11, odstavcem 4, jsou všechny výrobky dodávány s kódem produktu, datem výroby a se všemi sledovatelnými výrobními procesy, prostřednictvím výrobních kontrol Polyseam, které se provádějí podle technických předpisů výrobku.

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi, jak je stanoveno výrobcem, a v souladu s platným evropským dokumentem pro posuzování (dále EAD): EAD 350454-00-1104 (těsnění prostupů).

3.1 Předpokládané použití systému Protecta FR Wrap je zajištění požární odolnosti v pružné a tuhé stěnové konstrukci, a podlahové konstrukci, kterou prostupují různé instalace.

3.2 Odkoušené konstrukce, ve kterých může být systém Protecta FR Wrap použit na těsnění prostupujících instalací, jsou následující:

Pružné stěny: musí mít minimální tloušťku 75 mm (není-li v ETA 21/0039, 21/0071, 21/0047) a ocelovou konstrukci opláštěnou z obou stran 1 vrstvou desek minimální tloušťky 12,5 mm.

Tuhé stěny: musí mít minimální tloušťku 75 mm (není-li v ETA 21/0039, 21/0071, 21/0047) uvedeno jinak), zahrnují beton, porobeton nebo zdiva, s minimální hustotou 650 kg/m³.

Dřevěné stěny: Stěna musí mít minimální tloušťku 100 mm a musí být z masivního dřeva nebo křížového laminovaného dřeva.

Tuhé podlahy: musí mít minimální tloušťku 150 mm a zahrnují porobeton nebo beton s minimální hustotou 650 kg/m³.

Nosná konstrukce musí být klasifikována v souladu s EN 13501-2 pro požadovanou dobu požární odolnosti.

3.3 Systém Protecta FR Wrap může být použit k utěsnění prostupů různých instalací (podrobnosti viz ETA 21/0039, 21/0071 and 21/0047, příloha A)

Potrubí by mělo být ukotveno max. 300 mm od obou stěn a 500 mm od podlahy.

3.4 Ustanovení v evropském technickém posouzení (ETA 21/0039) jsou založeny na předpokládané době životnosti Protecta FR Wrap po dobu 10 let, avšak za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v technickém listu výrobce a pokyny pro užívání (doprava, skladování, montáž, používání a opravy). Pokud nebude výrobek Protecta FR Wrap vystaven UV záření nebo zvýšené vlhkosti, budou splněny předpoklady pro životnost výrobku v interiéru staveb po dobu 30 let. Údaje o době životnosti si nelze vykládat jako záruku výrobce, nýbrž je nutné ji považovat pouze za pomůcku pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané ekonomicky přiměřené životnosti stavby.

3.5 Typ X: Určený pro vnitřní i venkovní prostředí, může být vystaven vnějším vlivům. Při použití v kombinaci s Protecta FR Board nebo Protecta EX Morta záleží na vnitřních podmínkách, lze použít s vlhkostí vzduchu nižší než 85% RH, s vyloučením teplot pod 0 ° C, nevystavovat dešti a UV záření.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavce 5:

Polyseam Ltd.
15 St Andrews Road
Huddersfield
West Yorkshire
HD1 6SB
United Kingdom

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12, odstavec 2:

Neuvádí se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

AVCP-Systém 1

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku podle harmonizované normy:

Neuvádí se

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Toto prohlášení o vlastnostech bylo připraveno v souladu s pokyny uvedenými v EAD 350454-00-1104 (těsnění prostupů).

ETA 21/0039 vydáno 1.1.2021, ETA 21/0071 vydáno 1.1.2021 a ETA 21/0047 vydáno 1.1.2021

připravila ETA-Danmark A/S. CoC 2531-CPR-CXO10134 vydaný 3. 3. 2021 vyhotovený společností DBI Certificat.

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	N/A (viz ETA 21/0071, 21/0047)	EN 13501-1
Požární odolnost	viz ETA 21/0039, 21/0071 21/0047 příloha A	EN 13501-2
Vzduchová propustnost	N/A (viz ETA 21/0071, 21/0047)	EN1026:2000
Vodotěsnost	NPD	ETAG 026-2 příloha C
Nebezpečné látky	Výrobce prohlašuje, že Protecta FR Wrap je v souladu s požadavky stávajících právních předpisů EU o materiálové bezpečnosti. Viz bezpečnostní listy.	
Mechanická odolnost a stabilita	N/A	EOTA TR 001:2003
Odolnost proti nárazu a pohybu	N/A	EOTA TR 001:2003
Vzduchová neprůzvučnost	N/A (viz ETA 21/0071, 21/0047)	EN 10140-2
Kročejová neprůzvučnost	N/A	EN 10140-3
Tepelné vlastnosti	NPD	EN 12664, EN 12667 nebo EN 12939
Propustnost vodní páry	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Trvanlivost a provozuschopnost	X	ISO 8339:2005, ISO 9046:2004 & ISO 7389

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.


Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Kjetil Bogstad, ředitel
(Jméno a funkce)

London, 15.03.2021
Místo a datum vydání



Podpis



Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové oddíl C, vložka 4



Osvědčení

**k provádění pasivní požární ochrany - systémy ORDEXAL, těsnění
prostupů Firedex, Fordex a systémů Protecta, nátěru Dexaryl B
Transparent, montáž větracích mřížek ARADEX a požárních
uzávěrů typů S-DEX, Dexamin DV/S a ORDEXAL.**

Potvrzujeme, že uvedení pracovníci společnosti J. Seidl & spol., s.r.o. absolvovali školení k výše
uvedeným aplikacím protipožárních systémů.

Seznam účastníků školení:

Seidl Aleš	Kozluk Jan
Glas David	Kreisel Lubomír
Vykouřil Petr	Lieser Josef
Ing. Petr Bohuslav ml.	Pochyba Jan
Ing. František Kraus	Pokorný Oldřich
Appl Martin	Pour Marek
Bartetska Andriana	Smetaniuk Yurii
Blažek Pavel	Škoda David
Fof Jiří	Vihan Pavel
Karel Miroslav	Vondrouš Jan
Kotík František	Zajíc Tomáš

Uvedení pracovníci jsou oprávněni tyto systémy navrhovat, montovat a kontrolovat. Mohou potvrdit
„Osvědčení o kvalitě a kompletnosti provedené práce“ dle §§6, 7 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
v platném znění - doklad o montáži a kontrole.

Osvědčení je platné do 31. 12. 2025.

Ing. Petr Bohuslav
jednatel

Dvůr Králové nad Labem, dne 18. prosince 2022

Bez otisku pečeti NEPLATNÉ !
FQ 7.5-1/004

š1
změna: 1 - 18.12.2022



Protecta CERTIFICATE

THIS CERTIFICATE IS PRESENTED TO

PETR BOHUSLAV

OF
J. SEIDL & SPOL. S.R.O

ATTENDED A PROTECTA FIRE STOP ONE DAY
TRAINING & INSTALLATION PROGRAMME ON SEPTEMBER 9th 2015.

"CORRECT INSTALLATION OF PROTECTA FIRE STOPPING PRODUCTS"
"UNDERSTANDING FIRE, IT'S EFFECTS & THE NEED FOR PASSIVE FIRE STOPPING"

DATE 2nd November 2015



SIGNATURE