

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI
POŽÁRNĚBEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

(dále jen "PBZ")
ve smyslu § 7, odst. 8, vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.

NÁZEV A SÍDLO PROVOZOVATELE: SPRÁVA MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 A.S.
OLŠANSKÁ 2666/7, PRAHA 3, IČO: 28954866

DRUH PBZ: POŽÁRNÍ DVEŘE A POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ
VČETNĚ JEJICH FUNKČNÍHO VYBAVENÍ

KONTROLOVANÝ OBJEKT: KOTELNY CDK

DATUM KONTROLY: 29. DUBNA 2024 (termín příští kontroly - DUBEN 2025)

KONTROLU PROVEDL: technik Jan Pazderka, Jaroslav Selement

VÝSLEDEK KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ

POŘ. Č.	PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ	DRUH (rozměr v cm)	ODOLNOST	SAMOZAVÍRAČ (POVINNÝ NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH)	POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ	ZÁVĚR
38	ONDŘÍČKOVA 385/35	DREVENĚ PLNĚ 800X1970	EI30	VYHOVUJE	VYHOVUJE	VYHOVUJÍ

POUČENÍ PRO PROVOZOVATELE

Je-li PBZ shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně označit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

KONTROLU PBZ PROVEDL - potvrzení dle §10,od. 2, vyhlášky MVČR č.246/2001 Sb

HAPINES s.r.o., Mečislavova 16, 140 00 Praha 4

IČO: 25700022, DIČ: CZ25700022 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62332

HAPINES s.r.o.
Mečislavova 16
140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 25700022, DIČ: CZ25700022
Tel.: 241740161, M. 603640782

Vladimír Pinkava - OZO
dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně
č. Z-748/99