

PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKA OBJEKTU

dle zákona o PO č.133/85 Sb. A vyhl. 246/01 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ADRESA

ZAHRADNÍČKOVA 24/32, 25/30, 26/28, PRAHA 5

MAJITEL

Společenství pro dům Zahradníčkova 24, 25, 26, Praha 5, IČ 28226411

POŽ. DOKUMENTACE

pož. poplach. směrnice

ČETNOST PROHLÍDEK

1x ročně

TYP OBJEKTU

obytný

ZAČLENĚNÍ ČINNOSTÍ DO KATEG. POŽ. NEBEZPEČÍ

doloženo, činnosti bez požárního nebezpečí

POČET NADZEM. PODLAŽÍ

4

POČET PODZEM. PODLAŽÍ

1

ÚNIKOVÉ VÝCHODY

označení

ano

ÚNIKOVÉ CESTY

označení

ano

závady

bez závad

UZÁVĚRY TECHNOLOGIÍ

hl. uzávěr vody

umístění

1.PP

označení

ano

hl. uzávěr plynu

umístění

1.PP

označení

ano

hl. vypínač el.

umístění

vždy vedle hl. vchodů

označení

ano

HASICÍ PŘÍSTROJE

počet, typ

nadzemní, podzemní podlaží

9ks práškový, 6kg

kontrola

7/2026

závady

bez závad

jiné prostory

-

kontrola

-

závady

-

POŽÁRNÍ HYDRANTY

N.P.

vždy 3.- 4. D25

počet

3ks

kontrola

7/2026

závady

bez závad

P.P.

-

tlaková zkouška požárních hadic

7/2024

následná

7/2029

HROMOSVODY

ano

revize

rev. zpráva

závady

bez zjevných závad

STŘECHA

typ

mírně sedlová

krytina

plech

KOMÍNY

revize

rev. zpráva

PŮDNÍ PROSTORY

nad vestavbou, bez využití

ELEKTRO

revize

rev. zpráva

PLYN

revize

rev. zpráva

JINÁ ZAŘÍZENÍ POŽ. OCHRANY:

ne

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE VHODNÁ PRO HAS. TECHNIKU

vyhovuje

PROVOZOVNÝ

-

ZÁVĚR

- pro stáří vyřazeno z provozu 5 ks hasicích přístrojů, nahrazen novým HP práškovým, 6kg
- úniková cesta - schodiště musí být stále volně průchodná, bez drobného nábytku, květin a jiných předmětů
- v případě potřeby k protokolu doložit doklady o revizi elektro, plynu, komínů, hromosvodu od zhotovitelů

TERMÍN ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

-

DODANÝ MATERIÁL

5x HP práškový, 6kg

DODANÉ PŘÍLOHY

- protokol požární hydranty, protokol hasicích přístroje a vyřazení z provozu a ekolog. likvidace

PROVEDL:

Jiří Kodým, OZO v PO evid.č. Z-657/9, Libuše Čehylová, OZO v PO evid.č. Z-12/19
f. PO Kodým s.r.o., požární ochrana, Hekrova 808/14, Praha 4. IČ 09163239

NÁSLEDNÁ PROHLÍDKA:

červen 2027

V Praze

1.7.2026

podpis

PO KODÝM, s. r. o.
požární ochrana
technické a obchodní služby
Praha 4, Hekrova 808
IČ 09163239 DIČ CZ09163239