



PO Kodým s.r.o., požární ochrana, technické a obchodní služby
Hekrova 808/14, 149 00, Praha 4, IČ 09163239

PROTOKOL O VYŘAZENÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ Z PROVOZU

V souladu s platnými předpisy jsme byli nuceni vyřadit z Vašeho užívání níže uvedené HP

o b j e k t: ZAHRADNÍČKOVA č. 24/32, 25/30, 26/28, PRAHA 5

typ	rok výroby-výrobní číslo	výrobce	důvod vyřazení
P6	06-063519	ETS	stáří (životnost 20 let)
P6	06-063406	ETS	stáří (životnost 20 let)
P6	06-046805	ETS	stáří (životnost 20 let)
P6	06-047763	ETS	stáří (životnost 20 let)
P6	06-026517	ETS	stáří (životnost 20 let)

CELKEM	5ks
---------------	------------

Vyřazené hasicí přístroje a náplně budou zlikvidovány dle platných předpisů pro nakládání s nebezpečným odpadem

V Praze dne: 1. července 2026

Revizní technik:

J. Baloun, ev.č. 10910

PO Kodým s.r.o.
požární ochrana
revizní technik Jan Baloun

Dodavatel:

PO Kodým s.r.o., požární ochrana, Hekrova 808/14, Praha 4
IČ 09163239, DIČ CZ09163239, OZO v PO evid.č. Z-657/97

PO KODÝM, s. r. o.
požární ochrana
technické a obchodní služby
Praha 4, Hekrova 808
IČ 09163239 DIČ CZ09163239