



PO Kodým s.r.o., požární ochrana, technické a obchodní služby
Hekrova 808/14, 149 00, Praha 4, IČ 09163239

Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

PROTOKOL O PROVEDENÍ KONTROLY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

dle zák. o PO č.133/85Sb., vyhl. č. 246/01Sb., ve znění pozdějších předpisů a normativních požadavků výrobce

Kontrolovaný objekt: ZAHRADNÍČKOVA 24/32, 25/30, 26/28, PRAHA 5

**Provozovatel: Společenství pro dům Zahradníčkova 24, 25 a 26,
Zahradníčkova 24, Praha 5, IČ 28226411**

Datum provedení kontroly: 1. července 2026

Úkony, prováděné v souvislosti s kontrolou hasicích přístrojů:

název	ks
1 - roční kontrola akceschopnosti	9ks
2 - roční kontrola pojízdných HP	-
3 - periodická zkouška tříletá - tlak. zkouška	-
4 - periodická zkouška pětiletá - tlak. zkouška	-
5 - periodická zkouška pojízdných HP - tlak. zkouška	-
6 - plnění, tlakování přístroje	-
7 - montáž, demontáž, přemístění držáků a úchytlů, skříní	-
8 - vyřazení přístroje a likvidace náplně / viz protokol /	5ks
9 - oprava	-
10 - uvedení do provozu / po opravě, plnění, period. zk., nové HP /	5ks

Úkony jsou vyznačeny dle pořadových čísel v protokolu list č.2

Dodaný materiál:

název	množství
- kontrolní štítek	9ks
- plomba	9ks
- nové HP práškové, za vyřazené pro stáří	5ks

Výsledek kontroly:

ZAŘÍZENÍ BEZ ZÁVAD, PROVOZUSCHOPNÉ

Kontrolu provedl: Jan Baloun oprávnění HP evid.č.10910, Jiří Kodým, OZO v PO evid.č. 657/97
f. PO Kodým s.r.o., požární ochrana, Hekrova 808/14, Praha 4, IČ 09163239

Následná kontrola: červen 2027

Potvrzení podle § 6, 7 vyhl. č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějšího předpisu

Doklad potvrzuje dodržení podmínek, vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení

V Praze dne: 17. července 2026

PO KODÝM, s. r. o.
požární ochrana
technické a obchodní služby
Praha 4, Hekrova 808
IČ 09163239 DIČ CZ09163239

.....
dodavatel



PO Kodým s.r.o., požární ochrana, technické a obchodní služby
Hekrova 808/14, 149 00, Praha 4, IČ 09163239

PROTOKOL O PROVEDENÉ KONTROLE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

zákazník, objekt:

ZAHRADNÍČKOVA č. 24/32, 25/30, 26/28, PRAHA 5

list č.

2

ROČNÍ KONTROLA

č.	umístění	typ přístroje	výrobní číslo	výrobce	úkony, dle seznamu na čelní str.										příští tl..zk.	A dobrý B vyřaz. C oprava
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	č. 24/32	P6	06-063519	ETS	x							x			-	B vyřaz.
2	č. 24/32	P6te	25-08579	Hastex	x										2030	A
3	č. 24/32	P6F	07-088792	ETS	x										2027	A
4	č. 25/30	P6	06-063406	ETS	x							x			-	B vyřaz.
5	č. 25/30	P6Te	24-25039	Hastex	x										2029	A
6	č. 25/30	P6	06-046805	ETS	x							x			-	B vyřaz.
7	č. 26/28	P6	06-047763	ETS	x							x			-	B vyřaz.
8	č. 26/28	P6Te	24-23619	Hastex	x										2029	A
9	č. 26/28	P6	06-026517	ETS	x							x			-	B vyřaz.

KONEČNÝ STAV PO DOPLNĚNÍ HP ZA VYŘAZENÉ Z PROVOZU PRO STÁŘÍ

č.	umístění	typ přístroje	výrobní číslo	výrobce	úkony, dle seznamu na čelní str.										příští tl..zk.	A dobrý B vyřaz. C oprava
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	č. 24/32	P6Te	26-49163	Hastex	x									x	2031	A
2	č. 24/32	P6te	25-08579	Hastex	x										2030	A
3	č. 24/32	P6F	07-088792	ETS	x										2027	A
4	č. 25/30	P6Te	26-49508	Hastex	x									x	2031	A
5	č. 25/30	P6Te	24-25039	Hastex	x										2029	A
6	č. 25/30	P6Te	26-49333	Hastex	x									x	2031	A
7	č. 26/28	P6Te	26-48302	Hastex	x									x	2031	A
8	č. 26/28	P6Te	24-23619	Hastex	x										2029	A
9	č. 26/28	P6Te	26-47619	Hastex	x									x	2031	A

Potvrzuji, že HP v době provedené kontroly odpovídají uvedenému stavu, jsou provozuschopné

V Praze dne: 17. července 2026

PO Kodým s.r.o.
požární ochrana
revizní technik Jan Baloun

razítko a podpis revizního technika